

華山 1914 文創園區各館額定電力表

東2 (四連棟)		中2館 (果酒 1F)	
東2 A區 ◎		380 V / 220 V	50 A
380 V / 220 V	20 A	190 V / 110 V	75 A
208 V / 120 V	100 A	中2館 (果酒 2F禮堂) ◎	
東2 B區 ◎		380 V / 220 V	60 A
380 V / 220 V	75 A	190 V / 110 V	60 A
208 V / 120 V	75 A	1樓2樓共用的活動用電(需經過切換)	
東2 C區 ◎		380 V / 220 V	75 A
380 V / 220 V	75 A	190 V / 110 V	90 A
208 V / 120 V	100 A	中3館 (拱廳 2F)	
東2 D區 ◎		380 V / 220 V	60 A
380 V / 220 V	75 A	190 V / 110 V	30 A
208 V / 120 V	100 A	中4 1F (蒸餾室1F)	
東3 (烏梅酒廠) ◎		380 V / 220 V	300 A
380 V / 220 V	100 A	190 V / 110 V	50 A
208 V / 120 V	500 A	中5 1F (鍋爐室) ◎	
紅磚區		380 V / 220 V	75 A
C-1 A棟 ◎		190 V / 110 V	75 A
380 V / 220 V	100 A	中4B	
190 V / 110 V	200 A	1樓 前區	
380 V / 220 V	100 A	380 V / 220 V	60A
190 V / 110 V	60 A	208 V / 120 V	60A
380 V / 220 V	20 A	2樓 前區 ◎	
190 V / 110 V	60 A	380 V / 220 V	60A
190 V / 110 V	50 A	208 V / 120 V	60A
C-2 B棟		中4B 1F 長廊區	
380 V / 220 V	70 A	380 V / 220 V	125 A
190 V / 110 V	25 A	190 V / 110 V	75 A
C-5-1 E棟 (花草雨林)		中4B 2F 後區 演講廳	
380 V / 220 V	70 A	380 V / 220 V	40 A
190 V / 110 V	25 A	208 V / 120 V	40 A
C-5 E棟 (花草雨林)		玻璃屋	
380 V / 220 V	60 A	1、2樓都相同	
*C-5-2 電力由C-5-1館空調盤提供		380 V / 220 V	30 A
戶外電盤			
華山劇場 ◎		東2A旁 (藝術大街地插)	
380 V / 220 V	200 A	380 V / 220 V	20 A
190 V / 110 V	100 A	額外配置有一顆 50 A開關	
拱廳旁 ◎		380 V / 220 V	20 A
380 V / 220 V	200 A	額外配置有一顆 75A開關	
190 V / 110 V	75 A	果酒1樓與2樓共用的活動用電(需經過切換)	
千層野台下方 ◎		380 V / 220 V	50 A
380 V / 220 V	200 A	190 V / 110 V	90 A
190 V / 110 V	100 A	東1A戶外插座(餐車及戶外用電)	
華山劇場外草皮		380 V / 220 V	30 A
380 V / 220 V	30 A	190 V / 110 V	20 A
備註			
1. 標示的額定電流皆為單相額定電流，總額定電流因各場館開關閘數及變壓器不同各有不同。			
2. 標示◎為該區域設有舞台快接頭。			
3. A(電流)計算法： $A(\text{電流}) = W(\text{瓦}) \div V(\text{電壓})$ 例：一盞220V 500W的燈使用為 $500 \div 220 = 2.27A$			